



**СейсмоБезопасность**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации  
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,  
стойкости к климатическим воздействующим факторам

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 433

Выдан

Общество с ограниченной ответственностью НПП «ИНТЕХ».

Юр. адрес: 450071, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ростовская, д. 24, офис 10А.

Адрес производства: 141270, Россия, Московская область, Пушкинский р-он, р.п. Софрино,  
ул. Патриарха Пимена, д.71.

Телефон: +7 (347) 246-84-04, e-mail: zakaz@ecabel.com.

(наименование организации, получившей сертификат)

**Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция**

Кабели силовые ИнСил с экструдированной изоляцией для опасных производственных  
объектов, выпускаемые по ТУ 3500-002-92800518-2013.

(наименование продукции)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ**

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98

(в части соответствия сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64);

ГОСТ 30631-99 (в части соответствия группе М43 по вибропрочности).

**НА ОСНОВАНИИ**

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний №1263М/21 от 01.06.2021 года, выданный испытательным центром ООО  
"Прибор-Тест", аттестат аккредитации регистрационный номер № RA RU.21AГ33.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр сертификации «ВЕЛЕС»**

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12,  
корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер: СБ.ОС.011

Дата регистрации: 18.06.2021

Срок действия сертификата: 17.06.2024

Руководитель органа  
по сертификации

Родзивон Г.А.

(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург

