



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ИНТЕРГАЗСЕРТ  
РОСС RU.31570.04ОГНО**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АО НДЦ НПФ «Русская лаборатория»,  
регистрационный номер ОГН4.RU.1103, юридический адрес: 197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Пущкарский, д. 9, литер А, помещение 3-Н, часть 1,  
телефон: +7 (812) 325-66-24, e-mail: osp@ruslab.org

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1103.B00837

П 02293

Срок действия с 26.10.2020 по 20.02.2022

**ПРОДУКЦИЯ:** Кабели силовые с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов на номинальное напряжение до 1 кВ,  
ТУ 3500-002-92800518-2013 с изм. 6, (см. приложение, бланк № ПП 02312).  
Серийный выпуск

**КОД ОК 034-2014:** 27.32.13.190

**КОД ТН ВЭД РФ:** -

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 31996-2012 (пп. 4.4.4.6, 5.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.6, 5.2.1.10, 5.2.1.12, 5.2.1.16, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.4.1-5.2.4.4, 5.2.5.3, 5.2.6, 5.2.7.1-5.2.7.4, 5.2.8.1-5.2.8.2, 7.2, 7.3.1-7.3.2, 7.4.1, 7.5, 9.1-9.3),  
ГОСТ 31565-2012 (пп. 5.2-5.8), ГОСТ 22483-2012 (пп. 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2), ГОСТ 18690-2012 (пп. 3.3.2, раздел 4, раздел 5, раздел 6), ГОСТ 12.2.007.14-75 (п. 5), СТО Газпром 2-6.2-685-2012 (п. 8.8.5).

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью Научное Производственное Предприятие «ИНТЕХ»,  
ИНН: 0276132981, Обособленное подразделение: 141270, Российская Федерация, Московская обл., Пушкинский р-н, рабочий посёлок Софрино, ул. Патриарха Пимена, дом 71. Телефон / факс: +7(495)902-53-55, e-mail: zakaz@ecabel.com

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Обществу с ограниченной ответственностью Научное Производственное Предприятие «ИНТЕХ»,  
ИНН: 0276132981, юридический адрес: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 12, офис 413. Телефон / факс: +7(495)215-11-27, e-mail: zakaz@ecabel.com

**НА ОСНОВАНИИ** Акта о результатах анализа состояния производства № ИГС3358 18/АСП от 24.10.2018; Протоколов испытаний №№ 3358.1И-2018 и 3358.2И-2018 от 08.10.2018 выданных Испытательным центром ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», свидетельство о признании компетентности в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ рег.№ ОГН4.RU.2703; Акта экспертной группы по сертификации продукции № ИГС3358-18/АЭГ от 03.11.2018; Решения о выдаче сертификата соответствия № ИГС3358 18/РЕШ от 10.01.2019; Акта инспекционного контроля № ИГС3358/20-АИК1 от 01.04.2020; Решения об аннулировании сертификата соответствия № ИГС3358/20-РЕША от 26.10.2020; Решения о выдаче сертификата соответствия № ИГС3358/20-РЕШ от 26.10.2020.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Схема сертификации 2а**

Разрешена маркировка знаком соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ согласно ОГНО RU.0102

**Руководитель органа по сертификации**

**О.С. Вязовский**

инициалы, фамилия

**А.В. Анисимов**

инициалы, фамилия

**Эксперт**



## ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1103.B00837

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.12.13.190	Кабели силовые с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов на номинальное напряжение до 1 кВ	ТУ 3500-002-92800518-2013 с изм. 6

Кабели силовые ИнСил-с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частоты 50 Гц; 0,69 кВ номинальной частоты до 400 Гц, а также для эксплуатации в электрических сетях постоянного напряжения, величиной до 2,4 номинального переменного напряжения U0 и передачи электрических сигналов управления и контроля частотой до 1200 Гц, с медными или алюминиевыми жилами номинальным сечением от 0,75 мм<sup>2</sup> до 6 мм<sup>2</sup> включительно в количестве 1 – 91; номинальным сечением от 10 мм<sup>2</sup> до 400 мм<sup>2</sup> включительно в количестве 1 – 5; номинальным сечением от 500 мм<sup>2</sup> до 1000 мм<sup>2</sup> включительно – с одной жилой, марок:

ИнСил-АВВ, ИнСил-АРкВ, ИнСил-АРэлВ, ИнСил-АПвВ, ИнСил-АПШ, ИнСил-АРкШ, ИнСил-АРэлШ, ИнСил-АПвШ, ИнСил-АРкРх, ИнСил-АРэлРх, ИнСил-АПвРх, ИнСил-АРкТТ, ИнСил-АВВЭ, ИнСил-АРкВЭ, ИнСил-АРэлВЭ, ИнСил-АПвВЭ, ИнСил-АПШЭ, ИнСил-АРкШЭ, ИнСил-АРэлШЭ, ИнСил-АПвШЭ, ИнСил-АРкРхЭ, ИнСил-АРэлРхЭ, ИнСил-АПвРхЭ, ИнСил-АРкТТЭ, ИнСил-АВВБ, ИнСил-АРкВБ, ИнСил-АРэлВБ, ИнСил-АПвБ, ИнСил-АПШБ, ИнСил-АРкШБ, ИнСил-АРэлШБ, ИнСил-АПвШБ, ИнСил-АРкРхБ, ИнСил-АРэлРхБ, ИнСил-АПвРхБ, ИнСил-АРкТТБ, ИнСил-АВВК, ИнСил-АРкВК, ИнСил-АРэлВК, ИнСил-АПвК, ИнСил-АПШК, ИнСил-АРкШК, ИнСил-АРэлШК, ИнСил-АПвШК, ИнСил-АРкРхК, ИнСил-АРэлРхК, ИнСил-АПвРхК, ИнСил-АРкТТК, ИнСил-АВВКВ, ИнСил-АРкКВ, ИнСил-РэлКВ, ИнСил-ПвКВ, ИнСил-ПКП, ИнСил-РкКП, ИнСил-РэлКП, ИнСил-ПвКП, ИнСил-ВКШп, ИнСил-РкКШп, ИнСил-РэлКШп, ИнСил-ПвКШп, ИнСил-РкКРх, ИнСил-РэлКРх, ИнСил-ПвКРх, ИнСил-ТКТ, ИнСил-АВЭБВ, ИнСил-АРкЭБВ, ИнСил-АРэлЭБВ, ИнСил-АПвЭБВ, ИнСил-АПЭБП, ИнСил-АРкЭБП, ИнСил-АРэлЭБП, ИнСил-АПвЭБП, ИнСил-АВЭБШп, ИнСил-АРкЭБШп, ИнСил-АРэлЭБШп, ИнСил-АПвЭБШп, ИнСил-АРкЭБРх, ИнСил-АРэлЭБРх, ИнСил-АПвЭБРх, ИнСил-АТЭБТ, ИнСил-ВЭБВ, ИнСил-РкЭБВ, ИнСил-РэлЭБВ, ИнСил-ПвЭБВ, ИнСил-ПЭБП, ИнСил-РкЭБП, ИнСил-РэлЭБП, ИнСил-ПвЭБШп, ИнСил-РкЭБШп, ИнСил-РэлЭБШп, ИнСил-ПвЭБРх, ИнСил-ПвЭБРх, ИнСил-ТЭБТ, ИнСил-АВЭКВ, ИнСил-АРкЭКВ, ИнСил-АРэлЭКВ, ИнСил-АПвЭКВ, ИнСил-АПЭКП, ИнСил-АРкЭКП, ИнСил-АРэлЭКП, ИнСил-АПвЭКП, ИнСил-АВЭКШп, ИнСил-АРкЭКШп, ИнСил-АРэлЭКШп, ИнСил-АПвЭКШп, ИнСил-АРкЭКРх, ИнСил-АРэлЭКРх, ИнСил-АПвЭКРх, ИнСил-АТЭКТ, ИнСил-ВЭКВ, ИнСил-РкЭКВ, ИнСил-РэлЭКВ, ИнСил-ПвЭКВ, ИнСил-ПЭКП, ИнСил-РкЭКП, ИнСил-РэлЭКП, ИнСил-ПвЭКП, ИнСил-ВЭКШп, ИнСил-РкЭКШп, ИнСил-РэлЭКШп, ИнСил-ПвЭКРх, ИнСил-РэлЭКРх, ИнСил-ПвЭКРх, ИнСил-ТЭКТ, в том числе в исполнении: по показателям пожарной опасности: без обозначения показателя пожарной опасности, «нг(A)», «нг(A)-LS», «нг(A)-HF», «нг(A)-FRLS», «нг(A)-FRHF»; с дополнительными конструктивными элементами и индексами: «П», «О», «М», «Ю», «С», «В», «Д», «Тс», «ХЛ», «Т», «М», «ТМ», «ОМ», «В», «N», «РЕ», «О», «Г», «ПРО», «Ф», «Ба», «Ка», «NxpT-k1/K2».

Руководитель органа по сертификации



*[Signature]*  
подпись

О.С. Вязовский  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

А.В. Анисимов  
инициалы, фамилия