ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02910/24

Серия RU № 0434352

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.10СП28. Дата решения об аккредитации: 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕХ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 450071, Россия, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, город Уфа, улица Ростовская, дом 24, офис 10А
Адрес места осуществления деятельности: 141270, Россия, Московская область, Пушкинский район, рп Софрино, улица Патриарха Пимена, дом 71; 450071, Россия, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, город Уфа, улица Ростовская, дом 24.
Основной государственный регистрационный номер 1110280028792.
Телефон: +74952151127 Адрес электронной почты: zakaz@ecabel.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕХ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 450071, Россия, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, город Уфа, улица Ростовская, дом 24, офис 10А
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141270, Россия, Московская область, Пушкинский район, рп Софрино, улица Патриарха Пимена, дом 71

ПРОДУКЦИЯ Кабели монтажные ИнСил ® для промышленных сетей опасных производственных объектов на номинальное переменное напряжение 300, 500, 660 и 1000 В номинальной частоты до 400 Гц, или постоянное напряжение 500, 750, 1000 и 1500 В соответственно, для передачи данных в диапазоне частот до 100 МГц, с номинальным сечением токопроводящих жил от 0,20 мм² до 16,0 мм², с числом жил, пар, троек, четверок от 1 до 91 (согласно приложениям бланки №№0942815, 0942816). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3581-008-92800518-2016 «Кабели монтажные ИнСил ® для промышленных сетей опасных производственных объектов».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ С356-2024, С357-2024, С358-2024, С359-2024, С360-2024, С361-2024, С362-2024, С363-2024, С364-2024, С365-2024, С366-2024 от 11.11.2024 года, выданных Испытательным центром кабельной продукции АО "Москабельмет" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22КБ07)
Протоколов испытаний № 25Х/Н-22.11/24 от 22.11.2024 года, № 20Х/Н-26.11/24 от 26.11.2024 года, выданных Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЩИ01)
Акта анализа состояния производства №16/2-9-2024 от 07.10.2024, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10СП28) экспертом, подписавшим акт анализа состояния производства - Скобелева Светлана Витальевна
Паспорт № ПС-К008/2-2022 от 19.12.2022
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, срок и условия хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 18404.0-78 "Кабели управления. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п. 5. Показатели пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: без обозначения – О1.8.2.5.4 (ПРГО 01); нг(А) – П16.8.2.5.4 (ПРГП П16); нг(А)-LS – П16.8.2.2.2 (ПРГП П16, ПД 2, ПТПМ 2); нг(А)-HF – П16.8.1.2.1 (ПРГП П16, ПД 1, ПТПМ 2, ПКА 1); нг(А)-FRLS – П16.1.2.2.2 (ПРГП П16, ПД 2, ПТПМ 2, ПО 1); нг(А)-FRHF - П16.1.1.2.1 (ПРГП П16, ПД 1, ПТПМ 2, ПКА 1, ПО 1); нг(А)-LSLTx - П16.8.2.1.2 (ПРГП П16, ПД 2, ПТПМ 1); нг(А)-FRLSLTx – П16.1.2.1.2 (ПРГП П16, ПД 2, ПТПМ 1, ПО 1). Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 01.09.2024. Код ОКПД2: 27.32.13.191.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.11.2024 **ПО** 26.11.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Казаков Александр Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

НЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ