СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01401/25

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕХ" (ООО НПП "ИНТЕХ"). Место нахождения: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г. УФА. Адрес юридического лица: 450071, Россия, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ РОСТОВСКАЯ, Д. 24, ОФИС 10А. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1110280028792. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0276132981. Телефон: +74952151127, адрес электронной почты: zakaz@ecabel.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕХ" (ООО НПП "ИНТЕХ"). Место нахождения: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г. УФА. Адрес юридического лица: 450071, Россия, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ РОСТОВСКАЯ, Д. 24, ОФИС 10А. Адрес производственной площадки: 141270, Россия, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Софрино, улица Патриарха Пимена, дом 71. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1110280028792. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0276132981.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые ИнСил с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов на номинальное переменное напряжение до 1 кВ включительно, предназначенные для использования на транспортных средствах воздушного, водного, наземного и подземного транспорта; для обеспечения безопасности в области использования атомной энергии, марок: см. Приложение № 1 на 1 л., выпускаемые по ТУ 3500-002-92800518-2013 «Кабели силовые ИнСил с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.13.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 11716/РС, 11717/РС, 11718/РС, 11719/РС, 11720/РС, 11721/РС, 11722/РС, 11723/РС, 11724/РС, 11727/РС, 11728/РС, 11729/РС, 11733/РС, 11734/РС, 11736/РС, 11739/РС от 13.05.2025, №№ 11725/РС, 11726/РС, 11730/РС, 11731/РС, 11732/РС, 11735/РС, 11737/РС, 11738/РС от 14.05.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 6133-АОП от 24.03.2025 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности кабельных изделий: см. Приложение № 2 на 1 л. ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (пункты 5.2; 5.3 (категория А); 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8).
Срок службы: не менее 35 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2025 **по** 19.05.2030

М.П. (при наличии)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации _____ (подпись) Литвинов Вячеслав Алексеевич
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Шитиков В.Ю.
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

КОПИЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ