СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C- RU.ПБ74.В.00518/25

ЗАЯВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕХ" (ООО НПП "ИНТЕХ"), Место нахождения: 450071, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА г.о., Г УФА, УЛ РОСТОВСКАЯ, Д. 24, ОФИС 10А , ОГРН: 1110280028792, ИНН: 0276132981, Телефон: +7 4952151127, E-mail: zakaz@ecabel.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕХ" (ООО НПП "ИНТЕХ"), Место нахождения: 450071, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА г.о., Г УФА, УЛ РОСТОВСКАЯ, Д. 24, ОФИС 10А, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141270, РОССИЯ, обл Московская, р-н Пушкинский, рабочий поселок Софрино, улица Патриарха Пимена, дом 71. ОГРН: 1110280028792, ИНН: 0276132981, Телефон: +7 4952151127, E-mail: zakaz@ecabel.com. Сведения о глобальном номере местоположения GLN (Global Location Number) отсутствуют

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Кабели монтажные КуПе, предназначенные для использования на транспортных средствах воздушного, водного, наземного и подземного транспорта, также для обеспечения безопасности в области использования атомной энергии, на номинальное переменное напряжение до 660 В, частоты до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, для передачи данных в диапазоне частот до 100 МГц, с номинальным сечением токопроводящих жил от 0,20 мм² до 6 мм², с числом жил, пар, троек, четверок от 1 до 91, марок согласно Приложению 1 на 2 листах, выпускаемые по ТУ 3581-001-92800518-2012 «Кабели монтажные КуПе для промышленной автоматики».

код ОКПД 2 27.32.13.191

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола сертификационных испытаний: № НМ93-012/02-2025 от 13.02.2025 г., испытательной лабораторией Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 093-СС/03-2024, выданного 19.03.2024 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2 на 1 листе.
Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150-69. Срок службы – не менее 35 лет. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 17.12.2024 г., 18.12.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.02.2025 по 12.02.2030

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Зинина Александра Константиновна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Лесин Сергей Николаевич (фамилия, имя, отчество)

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ