СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01388/23

ЗАЯВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕХ" (ООО НПП «ИНТЕХ»).
Место нахождения: 450071, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ростовская, дом 24, офис 10А.
Адрес места осуществления деятельности: 141270, Россия, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Софрино, улица Патриарха Пимена, дом 71.
ОГРН 1110280028792, ИНН 0276132981, телефон: +74952151127, адрес электронной почты: zakaz@ecabel.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕХ" (ООО НПП «ИНТЕХ»).
Место нахождения: 450071, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ростовская, дом 24, офис 10А.
Адрес места осуществления деятельности: 141270, Россия, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Софрино, улица Патриарха Пимена, дом 71. ОГРН 1110280028792, ИНН 0276132981.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГОРБУНОВА УЛ., Д. 12, К. 2, СТР. 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. I КОМНАТА 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, д. 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Провода и кабели термоэлектродные ИнСил(Т), в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, с токопроводящими жилами из металлов и/или сплавов: Х, А, К, Кн, ТП, М, Ж, Нх, Нс, ХА, ХК, ХКн, МК, МКн, МТП, ЖКн, НхНс, с числом жил, пар от 1 до 40, номинальным сечением жил от 0,20 до 6 мм^2, неэкранированные и экранированные, небронированные и бронированные, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных материалов, марок согласно Приложению №1 на 9 листах, выпускаемые в соответствии с ТУ 3567-004-92800518-2014 «Провода и кабели термоэлектродные ИнСил(Т)». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.32.13.147

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № ППБ-425/04-2023 от 24.04.2023 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/19-01/23 от 24.01.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2 на 1 листе. Условия хранения должны соответствовать п. 5.3 ТУ 3567-004-92800518-2014. Срок службы согласно п. 1.7.2 ТУ 3567-004-92800518-2014.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.04.2023 по 23.04.2028

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3238514/baseInfo

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ