ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.HB63.B.01043/23

Серия RU № 0437564

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ". Место нахождения: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Наметкина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Адрес места осуществления деятельности: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Наметкина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Телефон: +7 9651234170. Адрес электронной почты: ooo.nictest@gmail.com. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63, выдан 15.01.2020 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕХ"
Место нахождения: 450071, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ростовская, дом 24, офис 10А
Адрес места осуществления деятельности: 141270, Россия, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Софрино, улица Патриарха Пимена, дом 71
Основной государственный регистрационный номер 1110280028792.
Телефон: +74952151127, Адрес электронной почты: zakaz@ecabel.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕХ"
Место нахождения: 450071, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ростовская, дом 24, офис 10А
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141270, Россия, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Софрино, улица Патриарха Пимена, дом 71.

ПРОДУКЦИЯ Кабели монтажные с изоляцией и оболочкой из самозатухающих полимерных материалов, с медными или медными луженными жилами, с количеством жил, пар, троек, четверок от 1 до 91, номинальным сечением жил от 0,20 до 6 мм², на номинальное переменное напряжение до 660 В частоты 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, для передачи данных в диапазоне частот до 100 МГц, марок согласно приложению бланк №0948633.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3581-001-67869865-2012 «Кабели монтажные с изоляцией и оболочкой из самозатухающих полимерных материалов»
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ С484-2022, С485-2022, С486-2022, С487-2022 от 29.12.2022 года, выданных Испытательным центром кабельной продукции АО "Москабельмет", аттестат аккредитации RA.RU.22КБ07, акта анализа состояния производства от 07.12.2022 года № 1084/ТРТС/РА
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования", Описание технических решений и оценка степени рисков причинения вреда от применения кабелей, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", ТУ 3581-001-67869865-2012 «Кабели монтажные с изоляцией и оболочкой из самозатухающих полимерных материалов. Технические условия». Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.01.2023 **ПО** 16.01.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Решилин Сергей Владимирович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Мартыненко Алексей Юрьевич (Ф.И.О.)

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ