СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01498/25

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕХ" (ООО НПП "ИНТЕХ"). Место нахождения: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г. УФА. Адрес юридического лица: 450071, Россия, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ РОСТОВСКАЯ, Д. 24, ОФИС 10А. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1110280028792. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0276132981. Телефон: +74952151127, адрес электронной почты: zakaz@ecabel.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕХ" (ООО НПП "ИНТЕХ"). Место нахождения: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г. УФА. Адрес юридического лица: 450071, Россия, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ РОСТОВСКАЯ, Д. 24, ОФИС 10А. Адрес производственной площадки: 141270, Россия, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Софрино, улица Патриарха Пимена, дом 71. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1110280028792. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0276132981.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: Г.Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели СКИНЕР® для систем охраны и противопожарной защиты, на номинальное переменное напряжение 300, 500 и 660 В частоты 400 Гц или постоянное напряжение 500, 750 и 1000 В, соответственно, номинальным сечением от 0,20 до 6 мм², с количеством жил, пар, троек, четверок от 1 до 91, предназначенные для использования на транспортных средствах воздушного, водного, наземного и подземного транспорта; для обеспечения безопасности в области использования атомной энергии, марки: СКИНЕР-КПСА, СКИНЕР-КПСК, СКИНЕР-КПСБ, СКИНЕР-КПСИЭ, СКИНЕР-КПСИЭК, СКИНЕР-КПСИЭБ, СКИНЕР-КПСОЭ, СКИНЕР-КПСОЭК, СКИНЕР-КПСОЭБ, СКИНЕР-КПСИЭОЭ, СКИНЕР-КПСИЭОЭК, СКИНЕР-КПСИЭОЭБ, выпускаемые по ТУ 27.32.13-012-92800518-2019 «Кабели СКИНЕР® для систем охраны и противопожарной защиты», в т. ч. в следующих исполнениях: см. Приложение № 1 на 1 л. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.13.191

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 12252/РС, 12253/РС, 12254/РС, 12255/РС, 12256/РС, 12257/РС, 12258/РС, 12259/РС, 12260/РС от 21.11.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 6133-АОП от 24.03.2025 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности кабельных изделий: см. Приложение № 2 на 1 л. ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (пункты 5.2; 5.3 (категория А); 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9).
Срок службы: не менее 40 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.12.2025 **по** 01.12.2030

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Савельева Екатерина Константиновна (фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Литвинов В.А. (фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии)

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ